
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja i remont Urzędu Gminy w Blizynie
ADRES INWESTYCJI : Odrowążek dz. nr 413, 274/1 gm. Blizyn
INWESTOR : Gmina Blizyn
ADRES INWESTORA : ul.Kościuszki 79a, 26-120 Blizyn
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Mazur
DATA OPRACOWANIA : Marzec , 2017r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec , 2017r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaże			
1	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych- kpl.	szt		
d.1	1135-01				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Tablice rozdzielcze i włz-ty			
2	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd	m		
d.2	1001-29				
		125	m	125,000	
				RAZEM	125,000
3	KSNR 5	Układanie przewodów YKY3x1,5	m		
d.2	0405-01				
		165	m	165,000	
				RAZEM	165,000
4	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd	m		
d.2	1012-02				
		125	m	125,000	
				RAZEM	125,000
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą	m ²		
d.2	1501-05				
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
3		Instalacje			
6	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
d.3	0502-09				
		117	kpl.	117,000	
				RAZEM	117,000
7	KNNR 5	Oprawy (Q1) !QUAT FRESH-NT63x33 20W 4000K D	kpl.		
d.3	0503-02				
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
8	KNNR 5	Oprawy (H1) HER AL1000 50W	kpl.		
d.3	0503-02				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5	Oprawy (C1) !CII-LED-M_sD_4000K IP44	kpl.		
d.3	0503-02				
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNNR 5	Oprawy (Q3) !QUAT FRESH-K60x60 35W 4000K P	kpl.		
d.3	0503-02				
		75	kpl.	75,000	
				RAZEM	75,000
11	KNNR 5	Oprawy awaryjna LED 3W, 290 lum	kpl.		
d.3	0503-02				
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
12	KNNR 5	Oprawy typu piktogram LED 5W, 300 lum	kpl.		
d.3	0503-02				
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNNR 5	Oprawy awaryjna zewnętrzna IP65 przystosowana do ptacy w niskich temperaturach	kpl.		
d.3	0503-02				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5	oprawa oświetleniowa zewnętrzna wbudowana o mocy 10W	kpl.		
d.3	0503-02				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNNR 5	oprawa oświetleniowa zewnętrzna wbudowana o mocy 10W	kpl.		
d.3	0503-02				
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy B10A	szt.		
d.3	0407-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5	Wyłącznik różnicowoprądowy w rozdzielnicach 25/0.03	szt.		
d.3	0407-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Badania i pomiary.			
18	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.4	1202-01				
		1	pomiar	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika	pomiar		
d.4	0902-05	różnicowoprądowego - pierwszy			
		2	2	2,000	
				RAZEM	2,000