
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja i remont strażnicy OSP w Blizynie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1540/2 ul. Szkolna gm. Bliżyn
INWESTOR : Gmina Bliżyn
ADRES INWESTORA : ul.Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Mazur
DATA OPRACOWANIA : Marzec , 2017r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec , 2017r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaże			
1	KNR 4-03 d.1 1135-01	Demontaż opraw oświetleniowych- kpl.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Tablice rozdzielcze i włz-ty			
2	KNR 4-03 d.2 1001-29	Mechaniczne wykucie bruzd	m		
		170	m	170,000	
				RAZEM	170,000
3	KSNR 5 d.2 0405-01	Układanie przewodów YKY3x1,5	m		
		190	m	190,000	
				RAZEM	190,000
4	KNR 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd	m		
		170	m	170,000	
				RAZEM	170,000
5	KNR 2-02 d.2 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą	m ²		
		170	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
3		Instalacje			
6	KNR 5-08 d.3 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
		103	kpl.	103,000	
				RAZEM	103,000
7	KNNR 5 d.3 0503-02	Oprawy (A1) QUATFRESH-NT120x30 40W 4000K P	kpl.		
		19	kpl.	19,000	
				RAZEM	19,000
8	KNNR 5 d.3 0503-02	Oprawy (Q1) !QUAT FRESH-NT63x33 20W 4000K D	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 d.3 0503-02	Oprawy (H1) HER AL1000 50W	kpl.		
		28	kpl.	28,000	
				RAZEM	28,000
10	KNNR 5 d.3 0503-02	Oprawy (C1) !CII-LED-M_sD_4000K IP44	kpl.		
		17	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
11	KNNR 5 d.3 0503-02	Oprawy (Q3) !QUAT FRESH-K60x60 35W 4000K P	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
12	KNNR 5 d.3 0503-02	Oprawy awaryjna LED 3W, 290 lum	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
13	KNNR 5 d.3 0503-02	Oprawy typu piktogram LED 5W, 300 lum	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNNR 5 d.3 0503-02	Oprawy awaryjna zewnętrzna IP65 przystosowana do ptacy w niskich temperaturach	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNNR 5 d.3 0503-02	oprawa oświetleniowa zewnętrzna wbudowana o mocy 10W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNNR 5 d.3 0503-02	oprawa oświetleniowa zewnętrzna wbudowana (akcentowa) o mocy 5W	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
17	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy B10A	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik różnicowoprądowy w rozdzielnicach 25/0.03	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-03 d.3 1001-29	Mechaniczne wykucie bruzd w elewacji	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
20	KNR 4-03 d.3 1012-02	Zaprawianie bruzd w elewacji	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
4		Badania i pomiary.			
21	KNR 4-03 d.4 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 5-08 d.4 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000