



UWAGA:

1. Obudowy grzejników należy zdemontować,
a po wykonaniu nowej instalacji ponownie zamontować.

LEGENDA:

- Przewód zasilający 80°C
Instalacja c.o.
Przewód powrotny 60°C
Instalacja c.o.
Grzejnik
Nawiewnik higrosterowany
Pion c.o.

ARTHOME		BUDOWLAND-WYKONAWCZY	
BUDOWLAND-WYKONAWCZY		TERMOODERNIZACJA ORAZ REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ODRÓWĄŻKU	
Inwestor:		Gmina Bliżyn	
Lokalizacja:		ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn	
Instalacje Sanitarne		Odrówążek, dz. nr ew. 413, gm. Bliżyn	
Nazwa yauku:		Rzut piętra.	
Data:		Instalacja c.o.	
Skala:		1:100	
Nr rys.:		S-3	
Projektant:		mgr inż. Tomasz Bandrowski	
Uprawnienie:		SWK0087/POOS/08	