



Symbol	Nazwa	Kod
	Q1	IQUAT FRESH-NT63x33 20W 4000K D
	HI	IHERMETIC AL1000 50W D
	CI	ICI1-LED-M_sD_4000K IP44, 30W
	AI	QUATFRESH-NT120x30 40W 4000K P
		ISTNIEJĄCY WYPUST OŚWIETLENIOWY BEZ ZMIAN

AW1 -oprawa awaryjna, podtynkowa okrągta fi.85mm, tworzywo PC/ABS RAL 9016, LED 3W 290lm, soczewka area, IP65, współpracująca z centralką monitorującą
AW5 -oprawa awaryjna ,zewntrzna naścienna z grzałką do -20st., IP65 rozsył asymetryczny, klosz mleczny, LED 5W, 300lm współpracująca z centralką monitorującą
EW1 - oprawa awaryjna naścienna, IP65, z piktogramem, 5W, 300 lm, współpracująca z centralką monitorującą
EW2 -oprawa awaryjna nasufitowa,5W, 300 lm, dwustronna z piktogramem, obudowa aluminiowa, współpracująca z centralką monitorującą
STEROWANIE ŁĄCZNIKAMI WG STANU ISTNIEJĄCEGO
STOSOWAĆ OPRAWY O PARAMETRACH RÓWNORZĘDNYCH LUB WYŻSZYCH

Nr	Pomieszczenie	Powierz. [m ²]	Posadzka
1/1	Pokój	21,20	Gres
1/2	Kuchnia	8,80	Gres
1/3	Sala lekcyjna	33,60	Gres
1/4	Wiatrołap	4,50	Panele
1/5	Sekretariat	9,20	Panele
1/6	Pokój dyrektora	15,60	Panele
1/7	Biblioteka	15,90	Panele
1/8	Sala lekcyjna	33,10	Panele
1/9	Rozdzielnia	4,50	Gres
1/10	Pokój	4,70	Panele
1/11	Kl.schodowa+wiatrołap	15,50	Gres
1/12	Szyb	4,40	Gres
1/13	Wiatrołap Kotłowni	47,70	Gres
1/14	Kotłownia	4,10	Gres
1/15	Sala gimnastyczna	48,90	Parkiet
1/16	Przedsiónek WC	1,90	Gres
1/17	WC dla personelu	1,10	Gres
1/18	Przedsiónek WC	2,90	Gres
1/19	WC męskie	1,40	Gres
1/20	Pom. porządkowe	1,00	Gres
1/21	Przedsiónek WC	4,00	Gres
1/22	WC damskie	1,00	Gres
1/23	WC damskie	1,00	Gres
1/24	Hall główny	96,00	Gres
1/25	Wiatrołap	5,10	Gres
1/26	Klatka schodowa	5,40	Gres
1/27	Sala lekcyjna	35,50	Panele
1/28	Klatka schodowa	14,80	Gres
1/29	Pokój	14,50	Panele
1/30	Pom. gospodarcze	3,00	Gres
1/31	Hall	11,30	Gres
1/32	WC	1,40	Gres
1/33	Łazienka	2,90	Gres
1/34	Klatka schodowa	7,30	Gres

pow. użytkowa	483,20 m ²
pow. zabudowy	607,05 m ²

ART HOME
BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat:
TERMOMODERNIZACJA I REMONT SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ODROWĄŻKU

Investor:
Gmina Bliżyn
ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn

Lokalizacja:
Odrowążek, dz. nr ew. 413, obręb nr 0014, gm. Bliżyn

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa rysunku:
OŚWIETLENIE- RZUT PARTERU

Data:
14.03.2017 r.
Skala:
1:100
Nr rys.:
E2

Projektant:
mgr inż. Daniel Dziedzic

Uprawnienia:
SWK/0102/PWOE/13

Podpis:

Uprawnienia:

Podpis: