



TABLICA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA "TZ"

SKALA 1:10

WIDOK BEZ DRZWI ZEWN.




PRZEKRÓJ



WYKAZ SZYLDZIKÓW

1. ZASUWA 2Z1 - WYŁ. SILNIKA
2. ZASUWA 2Z2 - WYŁ. SILNIKA
3. ZASUWA 31Z5 - WYŁ. SILNIKA
4. ZASUWA 32Z5 - WYŁ. SILNIKA
5. WYBÓR STEROWANIA
6. STOP
7. OTWIERANIE
8. ZAMYKANIE
9. OTWARTA
10. ZAMKNIĘTA
11. AWARIA

SCHEMAT



WYKAZ ELEMENTÓW

1. OBUDOWA POLIESTROWA "Thalassa" IP66 430x330x200 Z PODWÓJNYMI DRZWIAMI (DRZWI ZEWN. PRZEZROCZYSTE) "SAREL" szt. 1
2. ŁĄCZNIK KRZYWKOWY ŁK-15/WG. DIAGRAMU szt. 1
3. PRZYCISK STEROWN. FT22-Kz-10 ZIELONY szt. 2
4. PRZYCISK STEROWN. FT22-Wc-01 CZERWONY szt. 1
5. LAMPKA SYGNAL. FT22-Lz-230V ZIELONA szt. 2
6. ROZŁĄCZNIK MECHANIZM. RSM 16-1802 R5, 16A szt. 1
7. ZACISK MONT. DO 2,5mm² "SCHRACK" szt. 20
8. LAMPKA SYGNAL. FT22-Lc-230V CZERWONA szt. 1

DIAGRAM ŁĄCZNIKÓW

21S, 22S, 313S, 323S

NR STYKU	POŁOŻ.		
	A	O	R
1 - 2	-45	0	45
3 - 4			
5 - 6			

WYKONAĆ - 4 KPL

UWAGA:

1. TABLICĘ MOCOWAĆ NA KONSTRUKCJI Z KĄTOWNIKA 40x40x5mm ORAZ OSŁONIĆ DASZKIEM PRZED OPADAMI ATMOSFER.

BPBK SA ul. Św. Leonarda 18 25-953 Kielce	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	inż. Henryk Burzyński	Wa-25/92	<i>[Signature]</i>
	Sprawdził	inż. Wojciech Szymański	Wa-446/94	<i>[Signature]</i>
Temat (obiekt) OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WOJTNYÓW			Branża ELEKTRYCZNA	Stadium P.B.W.
Nazwa rysunku TABLICA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA "TZ"			Skala 1:10	Data 08.2005r.
Inwestor Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A			Nr rysunku E-71	