

PODPORA PRZESUWNA

szt.1

1:10

WIDOK



PRZEKRÓJ



POZ.	ILOŚĆ szt.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NORMA KATALOG	JEDN. CIĘŻAR W kg	CAŁK. CIĘŻAR W kg
4	1 szt	ZAWÓR KULOWY ZK-G DN32, Pn=1,0 MPa, WERSJA I, Z KRÓCCAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM G 1 1/4"x19mm	PRODUCENT: "CHEMITEX" SIEDLCE ul. Mickiewicza 4	4,00	4,00
3	0,15 mb	RUROCIĄG Dz=38,0x3,5mm ZE SZWEM ZE STALI K.O. OH18N9, DN32 JEDEN KONIEC NAGWINTOWAĆ – GWINT ZEWNĘTRZNY 1 1/4"	PROD. ALHAMMER DOSTAWA: PWP Sp. z o.o. ul. Płocka 17 Warszawa tel.(22)685-16-17	2,94	0,44
2	2 szt	KOLANO GŁADKIE 90° Dz=139,7x2,6mm R=1,5d ZE STALI K.O. OH18N9 DO WSPAWANIA		2,56	5,12
1	68,5 mb	RUROCIĄG Dz=139,7x2,6mm ZE SZWEM ZE STALI K.O. OH18N9		8,92	613,1

	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
BPBK SA. ul. Św. Leonarda 25-953 Kielce	Gł. Projektant			
	Opracował	mgr inż. K. Wróblewski	St 55/88	
	Opracował	tech. Robert Gers	–	
	Sprawdził	mgr inż. Jerzy Sznajder	St-575/86	

Temat (Obiekt): OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WOJTYNIOWIE

Branża: technologiczna

Stadium: budowlano – wykonawczy

Nazwa rysunku: SIECI TECHNOLOGICZNE – PROFILE PRZEWODÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Skala: 1:100/250

Data: 07.2005

Zamawiający: GMINA BLIŻYN 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A

Nr rysunku: TT-19

100 mm