



PRZEKRÓJ A-A

1:50



9	4,5 mb	RURA STALOWA PRZECIOWIDOWA ZE SZWEM DN400, D1-Z02-MM-41-406,4x10,0-0-R35	PN-80/H-74219	97,8	440,1
8	16 kpl.	ŚRUBA M20x80-5,6-11 +p+n	PN-74/M-82101 PN-75/M-82144	-	-
7	16 kpl.	ŚRUBA M20x140-5,6-11 +p+n	-	-	-
6	6 szt.	USZCZELKA PŁASKA Z NEOPRENU DN200; PN=1MPa	PROD. ALHIMER DOSTAWA: PWP Sp. z o.o. Warszawa	0,23	1,38
5	6 szt.	TULEJA KOLNIERZOWA ZE STALI K.O. ØH18x9 DZ=206x3,0 Z KOLNIERZEM OBRÓTIOWYM DN200 ØK-MSI 12 TYP A	-	4,23	25,4
4	4 szt.	KOLANO GŁADKIE 30° DZ=206 Øx3,0mm R=1,5d ZE STALI K.O. ØH18x9	-	3,1	12,4
3	10,0 mb	RURCŁAG DZ=206 Øx3,0mm ZE SZWEM ZE STALI K.O. ØH18x9	-	15,25	152,5
2	2 szt.	ZAMÓR KŁAPOWY TYPU Z 011-K1 DN200 Z NAPĘDEM RĘCZNYM, PN10, DL. ZABUD. 60mm	PROD. EBRU ARMATUREN	12,1	24,2
1	1 szt.	PRZETWÓRNIERZ MAGNETO Rura pomiarowa DN 200 PN 10, Nr kat. 085U1001	PROD. SIEMENS	-	-
POZ.	ILOŚĆ szt.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NORMA KATALOG	JEDN.	CAŁK.
1	2	3	4	5	6

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI: TT-10, TT-11, TT-15, TT-16, TT-17
- PODPORA PRI WG OPISU TECHNICZNEGO;
- MOCOWANIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH WG WTYCZNYCH DOSTAWCÓW;
- OZNACZONO: PT-PRZELISCE SZCZELNE DLA RURY STALOWEJ
- TPS-TYPOWE PRZELISCE SZCZELNE DLA RURY PVC/PEHD

LEGENDA:
OB 8 KONTENEROWA STACJA ZLEWCA ŚCIEKÓW DOMOWYCH
OB 11 KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

Funkcja		Imię i Nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Gł. Projektant		mgr inż. K. Wroblewski		St 55/88			
Opisowca		tech. R. Gers		-			
Sprawdził		mgr inż. J. Sznojder		St-575/86			
Branża							
Technologiczna							
Skala							
1:50							
Nr projektu							
TT-13							