PRZEKRÓJ A–A
1:50



PRZEKRÓJ B–B
1:50



PRZEKRÓJ C–C
1:50





20	16 kpl.	ŚRUBA M16x75–5,6–II +p+n	PN–74/M–82101 PN–75/M–82144 PN–78/M–82005	–	–
19	2 szt.	USZCZELKA PŁASKA Z WKŁADKĄ 1,6/200	PN–68/M–74381	–	–
18	2 szt.	KOŁNIERZ OKRĄGŁY PŁASKI DO PRZYSPAWANIA Z–rt–1,6/219/OH18N9	PN–87/H–74731	3,56	7,12
17	2 szt.	KOŁNIERZ "SYSTEM 2000" DLA RUR PE „Pn=1,0 MPa, DN200, Nr kat.0400	PROD.: FA "HAWLE" KOZIEGŁOWY	5,50	11,0
16	6,7 mb	RURA KANALIZACYJNA KIELICHOWA Z USZCZELKĄ KLASA "S", #160 PVC, Dz160x4,7 mm	PROD: WAVIN Metalplast BUK ul.Dobieżyńska 43	3,7	24,80
15	1 szt.	WKŁADKA "IN SITU" DLA RUR KARBOWANYCH #160 PVC		0,4	0,4
14	1 szt.	TRZON STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ BEZ USZCZELKI RURA KARBOWANA #315 PVC Z KIELICHEM PRZYCIĘTA NA WYMIAR L=2000mm		18,0	18,0
		STANOWISKO GROMADZENIA SKRATEK I PIASKU			
13	1 szt.	PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN 150	DANFOSS	wg proj. AKPIA	
12	2,0 mb	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Dn 32 #1" STAL OCYNK,			
11	2 szt.	TULEJA KOŁNIERZOWA ZE STALI K.O. OH18N9 Dz=206x3,0 Z KOŁNIERZEM OBROTOWYM DN200 GK–AISI 12 TYP A	PROD. ALHAMMER DOSTAWA: PWP Sp. z o.o.	4,23	8,46
10	5,70 mb	RUROCIĄG Dz=206,0x3,0mm ZE SZWEM ZE STALI K.O. OH18N9		15,25	86,93
9	4 szt.	KOLANO GŁADKIE 90° Dz=206,0x3,0mm R=1,5d ZE STALI K.O. OH18N9		7,30	29,20
8	2 szt.	ZWĘŻKA SYMETR. 200/150x2,5mm L=150mm ZE STALI K.O. OH18N9		1,70	3,40
7	2,3 mb	RUROCIĄG Dz=156,0x3,0mm ZE SZWEM ZE STALI K.O. OH18N9		11,49	26,42
		PRZEWODY ZASILANIA STACJI MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW			
6	2 szt.	REKAW WYSYPOWY 450x500 gmm Z TKANINY IMPREGNOWANEJ, L=1,20 m^3	ZAKUP RYNKOWY	–	–
5	4 szt.	PRZEJEZDNY POJEMNIK KOMUNALNY Z BLACHY OCYNKOWANEJ, POJ. 1,1 m^3	ZAKUP RYNKOWY	–	–
4	2 kpl.	RYNNY WYSYPOWE NIESTANDARDOWE PIASKU I SKRATEK O KĄTACH NACHYLENIA 30° ORAZ 37, DOSTAWA NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO RYSUNKU.	HUBER Technology NIEMCY DOSTAWA: HUBER Technology Sp.z o.o. Worszawa ul.Słoneczna 35	–	–
3	1 kpl.	PRZEWÓD PŁUKANIA WODĄ PITNĄ SITA, DŁUGOŚĆ OKREŚLIĆ PODCZAS MONTAŻU. Dn32, PRZYŁĄCZE 1"STAL OCYNK.		–	–
2	1 szt.	SZAFA ELEKTRYCZNO–TEROWNICZA OBSŁUGI URZĄDZENIA MECH. OCZYSZCZ. ŚCIEKÓW Ro5C.		–	–
1	1 kpl.	ZINTEGROWANE URZĄDZENIE MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW TYPU Ro5, O PRZEPUSTOWOŚCI Qmax=30 l/s, ZAWIERAJĄCE: –SITO TYPU Ro9 O PRZEŚWICIE s=3 mm, ZE ZINTEGROWANYM TRANSPORTEREM I PRASĄ Ns=1,1 kW, In=2,65A /400V, 50Hz/, EExeIIT3, IP65; –PIASKOWNIK CYRKULACYJNY; –TRANSPORTER SKOŚNY PIASKU ODWODNIONEGO Ns=1,1 kW, In=2,65A /400V, 50Hz/, EExeIIT3, IP65; –ZABEZPIECZENIE URZĄDZENIA PRZED PRZEMARZANIEM Z DODATKOWYM ZABEZP. DYSZ Ns=1,5 kW; –POMOST OBSŁUGOWY;		3500,0	3500,0
		STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW OB. NR 2			
1	2	3	4	5	6
POZ.	ILOŚĆ szt.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NORMA KATALOG	JEDN. CIĘŻAR W kg	CAŁK.

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI: TT–15, TT–21, TT–23
- PODPORA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH WG OPISU TECHNICZNEGO;
- KOŁNIERZE OKRĄGŁE PŁASKIE DO PRZYSPAWANIA WG PN–87/H–74731
- POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W GRUNCIE ZABEZPIECZYĆ TAŚMĄ "DENSO";
- MOCOWANIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO FUNDAMENTÓW WG DOSTAWCÓW URZĄDZEŃ;
- SKRÓTEM "PT" I "PS" OPISANO TYPOWE PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH DLA PRZEJŚĆ RUROCIĄGÓW PEHD I PVC;

BPBK SA ul.Św.Leonarda 18 25–953 Kielce	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Gł. Projektant	mgr inż. K. Wróblewski		
	Projektant	mgr inż. K. Wróblewski	St 55/88	
	Opracował	tech. R.Gers		
	Sprawdził	mgr inż. J. Sznajder	St–575/86	
Temat (Obiekt): OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WOJTYNIOWIE			Branża: technologiczna	Stadium: budowlano – wykonawczy
Nazwa rysunku: OB. 1 – STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z SITEM I PIASKOWNIKIEM			Skala: 1:50	Data: 08.2005
Zamawiający: GMINA BLIŹYN 26–120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A			Nr rysunku: TT–03	

100 mm.