




WYPOSAŻENIE

- 1- obudowa złącza ZNK-10
- 2- tablica licznikowa 1-faz.
- 3- programator astronomiczny PUm/a 0.20
- 4- łącznik ŁK-15
- 5- stycznik TSM-1
- 6- obudowa S-4 (S301C-6A+2xS301B 10A)
- 7- gniazdo bryzgoszczelne 2P+Z 16A
- 8- listwa LZ 5x 35 mm2
- 9- fundament F-1

SZNUROWANIE APARATÓW WYKONAC PRZEWODEM DY 2.5 mm2

INWESTOR	GINA BLIŻYN	Nr rys 2	
ADRES INWESTYCJI	REDOCIN dz. Nr 232		
Oświetlenie terenu wokół zbiornika wody			
PROJEKTOWAŁ	Imię i Nazwisko	Upr. Nr	Podpis
	Tadeusz Tokarski	KL 173/90	
			Data
			10 2007